

排ガス濃度測定結果（自動連続測定）

平成 30年

熔融炉		1 号 溶 融 炉			2 号 溶 融 炉		
項 目		窒素酸化物 NO _x	二酸化硫黄 SO ₂	塩化水素 HCl	窒素酸化物 NO _x	二酸化硫黄 SO ₂	塩化水素 HCl
月	協定基準値	30ppm以下	20ppm以下	30ppm以下	30ppm以下	20ppm以下	30ppm以下
1	最大値	24	9	12	25	15	13
	最小値	0	0	1	0	0	0
	平均値	14	1	5	16	1	4
2	最大値	25	14	13	28	15	13
	最小値	0	0	2	0	0	1
	平均値	14	1	6	15	1	4
3	最大値	26	10	13	23	6	15
	最小値	0	0	2	2	0	1
	平均値	14	1	7	14	1	8
4	最大値	25	13	13	25	14	15
	最小値	0	0	1	1	0	0
	平均値	14	1	5	15	1	4
5	最大値	0	0	0	27	12	13
	最小値	0	0	0	0	0	1
	平均値	0	0	0	15	1	4
6	最大値	25	11	13	28	15	12
	最小値	0	0	1	1	0	1
	平均値	12	1	5	13	1	3

