

排ガス濃度測定結果(自動連続測定)

平成 30年

溶融炉		1号溶融炉			2号溶融炉		
項目		窒素酸化物 NO _x	二酸化硫黄 SO ₂	塩化水素 HCl	窒素酸化物 NO _x	二酸化硫黄 SO ₂	塩化水素 HCl
月	協定基準値	30ppm以下	20ppm以下	30ppm以下	30ppm以下	20ppm以下	30ppm以下
7	最大値	25	11	13	28	10	11
	最小値	0	0	1	0	0	1
	平均値	11	1	5	12	0	3
8	最大値	25	7	12	25	9	12
	最小値	0	0	2	0	0	1
	平均値	12	1	5	12	1	4
9	最大値	25	10	14	24	10	13
	最小値	0	0	1	0	0	1
	平均値	10	1	6	10	1	4
10	最大値	24	16	13	22	10	12
	最小値	1	0	1	0	0	1
	平均値	11	1	5	10	1	4
11	最大値	24	12	12	27	12	12
	最小値	0	0	1	0	0	1
	平均値	10	1	5	10	1	3
12	最大値	18	16	12	24	15	10
	最小値	0	0	1	0	0	0
	平均値	11	1	5	10	1	2

