

排ガス濃度測定結果(自動連続測定)

令和2年

溶 融 炉		1号溶融炉			2号溶融炉		
項 目		窒素酸化物	二酸化硫黄	塩化水素	窒素酸化物	二酸化硫黄	塩化水素
		NOx	SO2	HCl	NOx	SO2	HCl
		ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm
月	協定基準値	30以下	20以下	30以下	30以下	20以下	30以下
7月	最 大 値	24	7	13	23	8	14
	最 小 値	0	0	1	0	0	1
	平 均 値	10	0	5	10	0	4
8月	最 大 値	23	4	13	25	15	15
	最 小 値	0	0	3	0	0	1
	平 均 値	12	0	8	11	0	5
9月	最 大 値	27	10	13	22	5	14
	最 小 値	1	0	2	0	0	1
	平 均 値	12	0	7	9	0	7
10月	最 大 値	23	9	14	24	8	12
	最 小 値	1	0	1	1	0	1
	平 均 値	12	0	4	11	0	5
11月	最 大 値	23	17	12	22	11	14
	最 小 値	0	0	1	1	0	1
	平 均 値	11	0	5	11	0	4
12月	最 大 値	19	7	13	23	16	13
	最 小 値	1	0	1	0	0	1
	平 均 値	11	0	5	11	0	5