

生 活 排 水 測 定 結 果

平成 21年

	生 活 排 水 の 水 質					
	名 称	PH 水素イオン濃度	BOD 生物化学的酸素要求量	COD 化学的酸素要求量	SS 浮遊物質量	大腸菌群数
	協定値	6.0～8.5	20ppm以下	20ppm以下	20ppm以下	3,000個/cm ³ 以下
月	基準値	5.8～8.6	120ppm	120ppm	150ppm	3,000個/cm ³
7		6.9	2.1	2.0	1未満	0
8		7.2	0.4	3.0	1未満	0
9		7.4	1.4	1.4	1未満	0
10		7.2	2.9	4.4	4	0
11		6.9	1.5	2.6	1	0
12		7.4	0.5未満	1.0	1未満	0

※協定値とは、公害防止協定値のことです。