

ブロック塀等点検票 [補強コンクリートブロック造]

所有者等氏名		
調査日	年 月 日	
点検場所		
建物用途		
長さ	m	
点検項目	点検結果	
高さ () m	適	不適 [2.2m超]
厚さ () cm	適	不適 [10cm以下(高さ2m超は15cm以下)]
控え壁 (あり・なし・不明)	適	不適 [高さ1.2m超の場合必要]
ピッチ () m	適	不適 [3.4m以上]
突出長さ () cm	適	不適 [高さの1/5以下]
コンクリート基礎 (あり・なし・不明)	適	不適 [基礎なし]
	適	不適 [根入深さ不明]
	適	不適 [配筋状況不明]
ブロック塀の配筋	適	不適 [配筋状況不明]
傾斜	適	不適 [視認できる大きな傾きあり]
ひび割れ・破損	適	不適 [ひび割れ・破損あり]