

【令和2年度小牧市水道事業ビジョン・経営戦略基本目標の取組状況について】

基本目標1 【安全】「安全・安心な水道」の指標

指標番号	指標名	単位	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R11目標 (2029)	県内団体平均 H29(2017)
—	水質基準不適合率	(%)	0	0	0	0を維持	—
B101	自己保有水源率	(%)	28	28	28	28以上	18.9

基本目標2 【強靱】「災害に強く安定した水道」の指標

指標番号	指標名	単位	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R11目標 (2029)	県内団体平均 H29(2017)
B602	浄水施設の耐震化率	(%)	92.7	92.7	92.7	97.2	47.1
B504	管路の更新率	(%)	0.63	0.75	0.59	1.0以上	0.87
B605	管路の耐震管率	(%)	22.2	23.2	23.9	34.5以上	14.9
—	ループ管の整備率	(%)	88.9	92.9	94.8	100	—
—	重要給水施設への管路整備率	(%)	72.6	72.8	74.5	100	—
—	送水管（横内浄水場～本庄配水池）の整備率	(%)	0	0	0	100	—

基本目標 3 【持続】「次世代へつなぐ持続可能な水道」の指標

指標 番号	指標名	単位	H30 (2018)	R1 (2019)	R2 (2020)	R11目標 (2029)	県内団体平均 H29(2017)
C102	経常収支比率	(%)	120.7	115.8	115.4	100以上	113.7

※指標番号は水道事業ガイドライン（P I）の番号です。

「一」の指標は本市が独自に定めた指標です。

○その他の取り組み状況について

基本目標 1 【安全】「安全・安心な水道」の指標

令和 2 年度の取り組み	<ul style="list-style-type: none"> ・小牧市水道水質検査計画に基づく水質検査の実施 ・東部 1 号取水井における清掃修繕の実施
令和 3 年度取り組み 予定のもの	<ul style="list-style-type: none"> ・小牧市水道水質検査計画に基づく水質検査の実施 ・横内 6 号取水井における清掃修繕の実施

基本目標 2 【強靱】「災害に強く安定した水道」の指標

令和 2 年度の取り組み	<ul style="list-style-type: none">・ 桃花台配水池 1 号池の内面防水修繕の実施・ 小牧市水道事業地震防災応急対応要綱の改訂
令和 3 年度取り組み 予定のもの	<ul style="list-style-type: none">・ 横内浄水場の主要な施設設備の更新を実施（令和 4 年度まで）・ 本庄配水池の緊急遮断弁操作盤の更新・ 災害等により非常時に優先しなければならない業務を円滑に遂行するため、民間事業者と応援活動に関する協定の締結に向けて取り組みます。

基本目標 3 【持続】「次世代へつなぐ持続可能な水道」の指標

令和 2 年度の取り組み	<ul style="list-style-type: none">・ お客さまサービス等の一層の向上を図り、安定的な事業運営を行うため、水道料金等取扱業務の包括委託を締結し、民間活力の推進に努めました。・ 愛知県水道広域化研究会議で広域化をおこなうテーマについて研究しました。・ 上下水道部ホームページを目的別に再編し、利便性の向上を図りました。
令和 3 年度取り組み 予定のもの	<ul style="list-style-type: none">・ I C T を活用した収納事務の利便性向上と業務の効率化を進めるため、水道料金及び下水道使用料へのモバイル決済とオンラインによる納入通知等を導入について研究・検討します。・ 令和 2 年度に愛知県水道広域化研究会議で研究をおこなっている内容について、引き続き、令和 3 年度も研究をします。