

ブロック塀等点検票 [組積造]

所有者等氏名		
調査日	年	月 日
点検場所		
建物用途		
長さ	m	
点検項目	点検結果	
塀の種類	レンガ ・ 石材 ・ その他 ()	
高さ () m	適	不適 [1.2m超]
厚さ () cm	適	不適 [壁頂までの 1/10 未満]
控え壁 (あり・なし・不明)	適	不適 [控え壁なし]
ピッチ () m	適	不適 [4m超]
突出長さ () cm	適	不適 [壁の厚さ 1.5 倍未満]
コンクリート基礎 (あり・なし・不明)	適	不適 [基礎なし]
傾斜	適	不適 [視認できる大きな傾きあり]
ひび割れ・破損	適	不適 [ひび割れ・破損あり]