

令和6年11月 水道水質検査結果一覧表

採水地点			上水道管理センター	高根児童遊園	三ツ淵原団地南児童遊園	エンゼル中央児童遊園	大山中継ポンプ場	沢渡児童遊園	春日寺東児童遊園	基準値
	採水日	時刻	2024/11/05	2024/11/05	2024/11/05	2024/11/05	2024/11/05	2024/11/05	2024/11/05	
		時分	14:00	12:15	10:10	10:50	13:35	11:45	11:20	
		天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
		気温℃	21.3	21.4	21.4	22	20.8	22.1	21.4	
		水温℃	19.6	19.9	19.6	21.9	21.6	19.4	21	
		遊離残留塩素mg/L	0.50	0.52	0.43	0.43	0.56	0.52	0.43	
基01	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	0.10mg/L以上1.0mg/L以下
基02	大腸菌	—	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	1ml中の集落数100以下
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	0.0003未満	—	—	—	—	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	0.00005未満	—	—	—	—	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	0.002未満	—	—	—	—	0.05 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	0.004未満	—	—	—	—	0.04 mg/L以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.28	0.63	—	—	—	—	10 mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.06	0.06	—	—	—	—	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	0.02未満	—	—	—	—	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002未満	0.0002未満	—	—	—	—	0.002 mg/L以下
基15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	0.005未満	—	—	—	—	0.05 mg/L以下
基16	シス-1,2ジクロロエチレン及びトランス-1,2ジクロロエチレン	mg/L	—	0.002未満	0.002未満	—	—	—	—	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—	0.01 mg/L以下
基20	ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—	0.01 mg/L以下
基21	塩素酸	mg/L	—	* 0.07	0.06未満	—	—	—	—	0.6 mg/L以下
基22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	0.002未満	—	—	—	—	0.02 mg/L以下
基23	クロホルム	mg/L	—	* 0.011	0.005	—	—	—	—	0.06 mg/L以下
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	0.003未満	—	—	—	—	0.03 mg/L以下
基25	ジブromクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	0.001	—	—	—	—	0.1 mg/L以下
基26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—	0.01 mg/L以下
基27	総トリハロメタン	mg/L	—	* 0.014	0.008	—	—	—	—	0.1 mg/L以下
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	☆ 0.010	0.003	—	—	—	—	0.03 mg/L以下
基29	ブromジクロロメタン	mg/L	—	0.003	0.002	—	—	—	—	0.03 mg/L以下
基30	ブromホルム	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—	0.09 mg/L以下
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	0.008未満	—	—	—	—	0.08 mg/L以下
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—	1.0 mg/L以下
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02	0.02	—	—	—	—	0.2 mg/L以下
基34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	0.01未満	—	—	—	—	0.3 mg/L以下
基35	銅及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—	1.0 mg/L以下
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	6	8.4	—	—	—	—	200 mg/L以下
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	0.001未満	—	—	—	—	0.05 mg/L以下
基38	塩化物イオン	mg/L	6.1	6.3	8.5	10.0	12	8.5	11	200 mg/L以下
基39	カルシウム、マグネシウム等	mg/L	—	17	25	—	—	—	—	300 mg/L以下
基40	蒸発残留物	mg/L	—	30	49	—	—	—	—	500 mg/L以下
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	0.02未満	—	—	—	—	0.2 mg/L以下
基42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001	0.000001未満	—	—	—	—	0.00001 mg/L以下
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	0.000001未満	—	—	—	—	0.00001 mg/L以下
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002未満	0.002未満	—	—	—	—	0.02 mg/L以下
基45	フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	0.0005未満	—	—	—	—	0.005 mg/L以下
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	* 0.4	* 0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3 mg/L以下
基47	pH値	—	7.5(22℃)	7.4(21℃)	7.5(22℃)	7.6(22℃)	7.7(22℃)	7.5(21℃)	7.6(22℃)	5.8 以上 8.6 以下
基48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5 度以下
基51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2 度以下

* :基準値の10%を超えた値 ☆:基準値の20%を超えた値 ◎:基準値の50%を超えた値 ●:基準値を超えた値
項目毎の平均値を算出する場合、定量下限値未満の数値は「0」として取り扱った。