

令和7年11月 水道水質検査結果一覧表

採水地点		上水道管理センター	高根児童遊園	三ツ渕原団地南児童遊園	エンゼル中央児童遊園	大山中継ポンプ場	沢渡児童遊園	春日寺東児童遊園	基準値	
△	採水日	2025/11/04	2025/11/04	2025/11/04	2025/11/04	2025/11/04	2025/11/04	2025/11/04	0.10mg/l以上 1.0mg/l以下 1ml中の集落数100以下	
	時刻	時分	14:35	13:05	09:45	10:25	14:05	11:25		
	天候	一	晴	晴	晴	晴	晴	晴		
	気温	℃	18.1	19.0	14.4	14.5	18.7	20.1		
	水温	℃	19.1	18.5	19.2	20.6	19.5	18.6		
	遊離残留塩素	mg/L	0.53	0.66	0.55	0.48	0.67	0.58		
	個/ml	0	0	0	0	0	0	0		
基01	一般細菌									
基02	大腸菌	—	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されないこと	
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	--	0.0003未満	0.0003未満	--	--	--	0.003 mg/L以下	
基04	水銀及びその化合物	mg/L	--	0.00005未満	0.00005未満	--	--	--	0.0005 mg/L以下	
基05	セレン及びその化合物	mg/L	--	0.001未満	0.001未満	--	--	--	0.01 mg/L以下	
基06	鉛及びその化合物	mg/L	--	0.001未満	0.001未満	--	--	--	0.01 mg/L以下	
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	--	0.001未満	0.001未満	--	--	--	0.01 mg/L以下	
基08	六価クロム化合物	mg/L	--	0.002未満	0.002未満	--	--	--	0.05 mg/L以下	
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	--	0.004未満	0.004未満	--	--	--	0.04 mg/L以下	
基10	シアノ化物イオン及び塩化シアノ	mg/L	--	0.001未満	0.001未満	--	--	--	0.01 mg/L以下	
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	--	0.28	0.60	--	--	--	10 mg/L以下	
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	--	0.08	0.07	--	--	--	0.8 mg/L以下	
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	--	0.02未満	0.02	--	--	--	1.0 mg/L以下	
基14	四塩化炭素	mg/L	--	0.0002未満	0.0002未満	--	--	--	0.002 mg/L以下	
基15	1-4-ジオキサン	mg/L	--	0.005未満	0.005未満	--	--	--	0.05 mg/L以下	
基16	シス-1,2ジクロエチレン及びトランス-1,2ジクロエチレン	mg/L	--	0.002未満	0.002未満	--	--	--	0.04 mg/L以下	
基17	ジクロロメタン	mg/L	--	0.001未満	0.001未満	--	--	--	0.02 mg/L以下	
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	--	0.001未満	0.001未満	--	--	--	0.01 mg/L以下	
基19	トリクロロエチレン	mg/L	--	0.001未満	0.001未満	--	--	--	0.01 mg/L以下	
基20	ベンゼン	mg/L	--	0.001未満	0.001未満	--	--	--	0.01 mg/L以下	
基21	塩素酸	mg/L	--	* 0.07	0.06	--	--	--	0.6 mg/L以下	
基22	クロロ酢酸	mg/L	--	0.002未満	0.002未満	--	--	--	0.02 mg/L以下	
基23	クロロホルム	mg/L	--	* 0.012	* 0.009	--	--	--	0.06 mg/L以下	
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	--	0.003未満	0.003未満	--	--	--	0.03 mg/L以下	
基25	ジプロモクロロメタン	mg/L	--	0.001	0.002	--	--	--	0.1 mg/L以下	
基26	臭素酸	mg/L	--	0.001未満	0.001未満	--	--	--	0.01 mg/L以下	
基27	総トリハロメタン	mg/L	--	* 0.017	* 0.015	--	--	--	0.1 mg/L以下	
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	--	☆ 0.009	* 0.006	--	--	--	0.03 mg/L以下	
基29	プロモジクロロメタン	mg/L	--	* 0.004	* 0.004	--	--	--	0.03 mg/L以下	
基30	プロモホルム	mg/L	--	0.001未満	0.001未満	--	--	--	0.09 mg/L以下	
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	--	0.008未満	0.008未満	--	--	--	0.08 mg/L以下	
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	--	0.001未満	0.001	--	--	--	1.0 mg/L以下	
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	--	0.02	0.02	--	--	--	0.2 mg/L以下	
基34	鉄及びその化合物	mg/L	--	0.01未満	0.01未満	--	--	--	0.3 mg/L以下	
基35	銅及びその化合物	mg/L	--	0.001未満	0.001	--	--	--	1.0 mg/L以下	
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	--	6.9	9.0	--	--	--	200 mg/L以下	
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	--	0.001未満	0.001未満	--	--	--	0.05 mg/L以下	
基38	塩化物イオン	mg/L	5.8	5.9	7.2	9.1	11	6.9	8.1	200 mg/L以下
基39	カルシウム、マグネシウム等	mg/L	--	19	* 39	--	--	--	300 mg/L以下	
基40	蒸発残留物	mg/L	--	46	* 68	--	--	--	500 mg/L以下	
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	--	0.02未満	0.02未満	--	--	--	0.2 mg/L以下	
基42	ジオスミン	mg/L	--	0.000001	0.000001	--	--	--	0.00001 mg/L以下	
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	--	0.000001未満	0.000001未満	--	--	--	0.00001 mg/L以下	
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	--	* 0.003	0.002未満	--	--	--	0.02 mg/L以下	
基45	フェノール類	mg/L	--	0.0005未満	0.0005未満	--	--	--	0.005 mg/L以下	
基46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	* 0.5	* 0.5	* 0.4	0.3	0.3未満	* 0.4	* 0.4	3 mg/L以下
基47	pH値	—	7.3(18°C)	7.4(18°C)	7.3(18°C)	7.4(18°C)	7.6(18°C)	7.3(18°C)	7.4(18°C)	5.8 以上 8.6 以下
基48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5 度以下
基51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2 度以下

\*:基準値の10%を超えた値 ☆:基準値の20%を超えた値 ◎:基準値の50%を超えた値 ●:基準値を超えた値

項目毎の平均値を算出する場合、定量下限値未満の数値は「0」として取り扱った。