令和8年9月　水道水質検査結果一覧表

採水地点			上水道管理センター	高根児童遊園	三ツ渕原団地南児童遊園	エンゼル中央児童遊園	大山中継ポンプ場	沢渡児童遊園	春日寺東児童遊園	基準値
	採水日		2026/09/01	2026/09/01	2026/09/01	2026/09/01	2026/09/01	2026/09/01	2026/09/01	
	時刻	時分	14:05	12:00	09:45	10:10	13:15	11:20	10:45	
	天候	－	晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	
	気温	℃	31.4	31.3	30.3	30.6	31.2	31.2	32.1	
	水温	℃	28.7	27.8	26.5	31.7	28.3	26.9	28.9	
	遊離残留塩素	mg/L	0.42	0.61	0.46	0.47	0.55	0.49	0.50	0.10mg/l以上1.0mg/l以下
基01	一般細菌	個/ml	0	0	0	0	0	0	0	1ml中の集落数100以下
基02	大腸菌	－	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されないこと
基03	カドミウム及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.003 mg/L以下
基04	水銀及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.0005 mg/L以下
基05	セレン及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01 mg/L以下
基06	鉛及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01 mg/L以下
基07	ヒ素及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01 mg/L以下
基08	六価クロム化合物	mg/L	--	--	--	--	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02 mg/L以下
基09	亜硝酸態窒素	mg/L	--	--	--	--	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.04 mg/L以下
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	--	--	--	--	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01 mg/L以下
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	--	--	--	--	0.30	0.72	0.90	10 mg/L以下
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	0.07	0.06	0.05	0.8 mg/L以下
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	0.02未満	0.02	0.02	1.0 mg/L以下
基14	四塩化炭素	mg/L	--	--	--	--	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.002 mg/L以下
基15	１・４－ジオキサン	mg/L	--	--	--	--	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.05 mg/L以下
基16	ｼｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	mg/L	--	--	--	--	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.04 mg/L以下
基17	ジクロロメタン	mg/L	--	--	--	--	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02 mg/L以下
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	--	--	--	--	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01 mg/L以下
基19	トリクロロエチレン	mg/L	--	--	--	--	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01 mg/L以下
基20	ペルフルオロ[オクタン-1-スルホン酸](別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)	mg/L	--	--	--	--	0.000005未満	0.000005	☆ 0.000011	0.00005 mg/L以下
基21	ベンゼン	mg/L	--	--	--	--	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01 mg/L以下
基22	塩素酸	mg/L	--	--	--	--	＊0.08	＊0.07	＊0.08	0.6 mg/L以下
基23	クロロ酢酸	mg/L	--	--	--	--	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.02 mg/L以下
基24	クロロホルム	mg/L	--	--	--	--	☆ 0.017	＊0.009	＊0.008	0.06 mg/L以下
基25	ジクロロ酢酸	mg/L	--	--	--	--	0.003	0.003未満	0.003未満	0.03 mg/L以下
基26	ジブロモクロロメタン	mg/L	--	--	--	--	0.002	0.002	0.002	0.1 mg/L以下
基27	臭素酸	mg/L	--	--	--	--	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.01 mg/L以下
基28	総トリハロメタン	mg/L	--	--	--	--	☆ 0.026	＊0.015	＊0.014	0.1 mg/L以下
基29	トリクロロ酢酸	mg/L	--	--	--	--	☆ 0.011	☆ 0.007	＊0.005	0.03 mg/L以下
基30	ブロモジクロロメタン	mg/L	--	--	--	--	☆ 0.007	＊0.004	＊0.004	0.03 mg/L以下
基31	ブロモホルム	mg/L	--	--	--	--	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.09 mg/L以下
基32	ホルムアルデヒド	mg/L	--	--	--	--	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.08 mg/L以下
基33	亜鉛及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	0.001未満	0.001未満	0.001	1.0 mg/L以下
基34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	0.02	0.02	0.02	0.2 mg/L以下
基35	鉄及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.3 mg/L以下
基36	銅及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	0.001	0.002	0.002	1.0 mg/L以下
基37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	6.7	8.5	9.6	200 mg/L以下
基38	マンガン及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.05 mg/L以下
基39	塩化物イオン	mg/L	6.8	6.8	8.0	8.7	7.0	8.2	9.0	200 mg/L以下
基40	カルシウム、マグネシウム等	mg/L	--	--	--	--	21	＊31	＊33	300 mg/L以下
基41	蒸発残留物	mg/L	--	--	--	--	＊78	☆ 110	☆ 110	500 mg/L以下
基42	陰イオン界面活性剤	mg/L	--	--	--	--	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.2 mg/L以下
基43	ジェオスミン	mg/L	--	--	--	--	☆ 0.000004	＊0.000002	＊0.000002	0.00001 mg/L以下
基44	２－メチルイソボルネオール	mg/L	--	--	--	--	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.00001 mg/L以下
基45	非イオン界面活性剤	mg/L	--	--	--	--	＊0.004	0.002未満	0.002未満	0.02 mg/L以下
基46	フェノール類	mg/L	--	--	--	--	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.005 mg/L以下
基47	有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量）	mg/L	＊0.6	＊0.6	＊0.5	＊0.4	☆ 0.7	＊0.4	＊0.4	3 mg/L以下
基48	ｐＨ値	－	7.4(25℃)	7.3(25℃)	7.2(24℃)	7.3(23℃)	7.4(24℃)	7.3(24℃)	7.2(23℃)	5.8 以上 8.6 以下
基49	味	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基50	臭気	－	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でないこと
基51	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5 度以下
基52	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2 度以下

＊:基準値の10%を超えた値　☆:基準値の20%を超えた値　◎:基準値の50%を超えた値　●:基準値を超えた値

項目毎の平均値を算出する場合、定量下限値未満の数値は「0」として取り扱った。